

АКТ № ___

проверки эффективности работы систем вентиляции

в помещениях пищеблока МАОУ СОШ № 44 по адресу:
Свердловская обл., г.Реж, ул.Строителей, д.13

г.Артемовский

17 декабря 2019 г.

Комиссия в составе представителей от:

<u>Обследуемого объекта</u>	Директор МАОУ СОШ № 44 Воробьева Л.В. Зам. по АХЧ МАОУ СОШ № 44 Лбова Л.С.
<u>Специализированной организации</u>	Директор ООО "Наш регион" Дергачев А.М. Инженер-техник по наладке и испытаниям Коркодинов Д.В.

Составили акт о нижеследующем:

В рамках заключенного договора № ПСВ 394/Р/19 проведена проверка эффективности воздухообмена местных и общеобменных систем вентиляции в помещениях пищеблока на объекте Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44», расположенном по адресу: Свердловская обл., г.Реж, ул.Строителей, д.13

Заключение:

По результатам проведенных работ установлено, что местные (вытяжные и приточные с принудительным побуждением) и общеобменные системы вентиляции работают удовлетворительно, обеспечивают в помещении(ях) пищеблока необходимый воздухообмен с нормативной производительностью, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Отклонения показателей кратности воздухообмена не превышает 8%. Вентиляционные установки в помещении(ях) пищеблока МАОУ СОШ № 44, расположенном по адресу: Свердловская обл., г.Реж, ул.Строителей, д.13, могут быть допущены к постоянной эксплуатации.


Подписи членов комиссии:

от ООО "Наш регион"

Директор  Дергачев А.М.

Инженер  Коркодинов Д.В.

от МАОУ СОШ № 44

Директор  Воробьева Л.В.

Зам. по АХЧ  Лбова Л.С.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Воробьева Лариса Викторовна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022