Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«28» мая 2026 г., 66260061000221871765
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Режевского муниципального округа, Артемовского муниципального округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» июня 2026 г., 11 час. 00 мин. № 2605/004-66/35-ВО/А

(дата и время составления акта)

г. Реж, ул. Советская, 112

(место составления акта)

Акт профилактического визита обязательного

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита
от « 27» мая 2026 г., № 2605/004-66/35-ВО/Р, учетный номер проверки 66260061000221871765.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:
1. Глотова Ксения Валерьевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского МО, Артемовского МО УНДиПР Главного управления МЧС Росии по Свердловской области (государственный инспектор Режевского МО, Артемовского МО по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели) Р)
2. Жижилев Константин Юрьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского МО, Артёмовского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора Режевского МО, Артемовского МО Свердловской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:
специалисты:
1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):
1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Профилактический визит проведен в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

6. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):
1. обл Свердловская, р-н Режевской, г Реж, ул Строителей, Строение 13

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44" ИНН 6628009133, адрес регистрации юридического лица: 623751, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕЖЕВСКОЙ, РЕЖ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д.13

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «01» июня 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «11» июня 2026 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.

по "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «01» июня 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «11» июня 2026 года, 10 час. 00 мин.

по месту: обл. Свердловская, р-н Режевский, г. Реж, ул. Строителей, Строение 13

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 01.06.2026 №б/н

2) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «11» июня 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «11» июня 2026 года, 11 час. 00 мин.

по месту: обл. Свердловская, р-н Режевский, г. Реж, ул. Строителей, Строение 13

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 11.06.2026 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1.1) Декларация пожарной безопасности; 2) Свидетельство об обучении по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности (документ подтверждающий среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность" или направленню подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность") для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте и лиц на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа; 3) Журнал учета противопожарных инструктажей (вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой); 4) Программы противопожарных инструктажей (в соответствии с Приложением № 2 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 г. N 1120); 5) Инструкцию о мерах пожарной безопасности, разработанную в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Россйской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Россйской Федерации от 16.09.2020 №1479; 6) Договор на обслуживание систем противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система передачи извещения о пожаре и т.д.); 7) Крайние акты проверок работоспособности систем противопожарной защиты; 8) Документация о соответствии электрооборудования и электроустановок объекта требованиям нормативнвых документов (технический отчет (акт, протокол) замеров сопротивления изоляции силового и осветительного оборудования и т.п.); 9) Скан, либо электронный файл журнала эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором отображены сведения о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности имеющимися на объекте (Автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей и т.д.), в соответствии с пунктом 17(1) «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; 10) Документ (приказ) о назначении на объекте лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности; 11) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (акт ввода в эксплуатацию систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с приложением необходимой документации в соответствии с п 6.2.3 ГОСТ Р 59639-2021, п. 6.2.8. ГОСТ Р 59638-2021).

(указываются рассмотренные при проведении обязательного профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам профилактического визита установлено:

Нарушения не выявлены

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом ; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 11.06.2026 №б/н
2. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 01.06.2026 №б/н

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

2 - дистанционные технологии совместно с очным взаимодействием

(указывается способ проведения профилактического визита)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского МО, Артёмовского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора Режевского МО, Артемовского МО Свердловской области по пожарному надзору) Жижилев Константин Юрьевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

685CB2C30B903425D94B62E9394963F3
Владелец Жижилев Константин Юрьевич
Действителен с 10.04.2026 по 04.07.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Жижилев Константин Юрьевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского МО, Артёмовского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора Режевского МО, Артемовского МО Свердловской области по пожарному надзору), телефон: 83436435338, e-mail: ond-rezh@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

директор Воробьева Л.В Вт- 11.06.2026г., 16.59.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

«28» мая 2026 г., 66260061000221871765

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердлвоской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, стр. 84
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Режевского МО, Артемовского МО
(наименование органа государственного надзора)

623750, г. Реж, ул. Советская, 112, тел. 83436435338, e-mail: ond-rezh@66.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Реж, ул. Строителей, 13 «11» 06 2026
(место составления) (дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 10 ч 00 мин «11» 06 2026 г.
Осмотр продолжен с — ч — мин по — ч. — мин. «—» — 20— г.
Осмотр продолжен с — ч — мин по — ч. — мин. «—» — 20— г.
Осмотр окончен в 11 ч 00 мин «11» 06 2026 г.
(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Заместитель начальника ОНДиПР Режевского МО, Артемовского МО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Жижилев Константин Юрьевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра МАОУ СОШ №44, по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, г Реж, ул Строителей, Строение 13
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Воробьева Лариса Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. —
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Осмотром установлено:

В ходе осмотра помещений МАОУ СОШ 44, нарушений не выявлено.

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

(подпись лица, проводившего осмотр) Жижилев К.Ю.

В ходе осмотра проводилась (-ись) —

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра нет

Имеются (их описание) /не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

директор Вч - Воробьева Л.В. Вч -

(Должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)) (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель начальника ОНД и ПР
Режевского МО, Артемовского МО
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
Жижилев К.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов) (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524527

Владелец Воробьева Лариса Викторовна

Действителен С 13.02.2026 по 13.02.2027